



Gmina Stronie Śląskie

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. 74 811-77-11, fax. 74 811-77-32, e-mail: gmina@stronie.pl, www.stronie.pl

Stronie Śląskie, 13 września 2021 r.

RM.0003.9.2021

**Radni Klubu Radnych
„Wspólnie dla Stronia”**

Dotyczy: Interpelacji, złożonej na sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w dniu 31 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), informuję, iż interpelacja złożona na XXXIX Sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie wykonania analizy możliwości budowy dodatkowego rezerwowego zbiornika wody na terenie ujęcia wody w Starej Morawie uprzejmie przedstawiam, co następuje:

Po ostatnich obfitych opadach deszczu Burmistrz Stronia Śląskiego na spotkaniu z Prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. omawiał w/w kwestię. Ponieważ uważa, iż koncepcja budowy dodatkowego zbiornika wody pitnej jest trafiona. Jednakże w przypadku lokalizacji zbiornika na terenie ujęcia wody w Starej Morawie konieczne byłoby ciągłe przepompowywanie zgromadzonej wody do zbiornika w Goszowie w celu utrzymania jej świeżości. Korzystniejsza wydaje się lokalizacja zbiornika na terenie stacji uzdatniania wody w Goszowie, równoległe do istniejącego zbiornika wody pitnej. Woda do zbiorników docierałaby grawitacyjnie z ujęcia wody w Nowej Morawie i grawitacyjnie odpływałaby z obydwu zbiorników w sposób ciągły rurociągiem zaopatrującym Stronie Śląskie.

Koncepcja wymaga konsultacji technicznych i analizy ekonomicznej.

BURMISTRZ
Dariusz Chromiec

Otrzymują:

1. adresat:
2. Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
3. a/a.