

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU
NA MODERNIZACJĘ HALI SPORTOWEJ W STRONIU ŚLĄSKIM.**

1. Proszę o udzielenie odpowiedzi jaki ma być maszt, ponieważ w przedmiarze jest rozmiar 145 - 65 natomiast w Specyfikacji Technicznej 100 -70 ?

Średnica masztu - dół-góra: min. 145-65.

2. Czy całość prac może być wykonana w jednym etapie czy muszą być zachowane dwa etapy?

Rozbicie inwestycji na 2 etapy wynika z konieczności ciągłej eksploatacji hali sportowej, szczególnie w okresie ferii zimowych tj. 02-03.2014 r. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony z wykonawcą.

3. Co oznacza zapis w punkcie 1.2.2 kod wspólnego słownika zamówień 45421147-7 instalowanie krat?

Powinno być 45421147-6. Kod dotyczy dostarczenia i zamontowania konstrukcji podstropowej dwóch koszy do koszykówki.

4. Co będzie jeśli od przyszłego roku ulegną zmianie stawki Vat, ponieważ o tej kwestii w Specyfikacji nie ma mowy, jedynie jest poruszana sprawa cen materiałów?

Tą kwestię reguluje wzór umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

5. Proszę podać kolorystykę wykładziny, czy ma być jednorodna na całej powierzchni hali?

Zamawiający przewiduje niejednorodną kolorystykę wykładziny. Kolorystykę wykładziny Zamawiający uzgodni z wykonawcą.

6. Proszę podać jakie wymiary mają być boiska sportowe, ponieważ pełnowymiarowe może być siatkówka i koszykówka natomiast piłka ręczna nie?

Boiska do siatkówki i koszykówki – boiska pełnowymiarowe. Boisko do piłki ręcznej – boisko nie wymiarowe z oznaczoną linią ataku, karnego i polem bramkarza.

7. Proszę podać gdzie i jakie mają być wymienione zamki wpuszczane określone w Przedmiarze w poz. 2d.1 ?

Zamki zgodne z przedmiarem robót zostaną zamontowane na hali widowiskowo – sportowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

8. Proszę o wyjaśnienie pozycji 19d.1 Przedmiaru?

Okładziny z płyt OSB gr. 10 mm na ścianach holu hali widowiskowo – sportowej. Nadbudowa nad istniejącymi płytami i uzupełnienie przy wejściach na trybuny.

9. Proszę o wyjaśnienie jaka powinna być minimalna grubość użytkowa wykładziny, ponieważ w Przedmiarze w poz. 20d.3 jest podane 3,00 mm - 6,00 mm a w Specyfikacji Technicznej min. 4,00 mm?

Zamawiający oczekuje minimalną grubość użytkową wykładziny 4 mm.

10. Czy może być zastosowana wykładzina LINODUR Sport 4 mm ?

Zamawiający dopuszcza wykładzinę LINODUR Sport 4 mm, pod warunkiem spełniania przez nią parametrów i norm określonych w przedmiarze i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

11. Czy wykonana podłoga sportowa ma być podłogą systemową czy powinna posiadać Certyfikaty, Deklaracje Zgodności, Atesty Higieniczne na poszczególne elementy składowe podłogi zgodne z Polska Normą?

Podłoga systemowa powinna posiadać certyfikaty i atesty określone w przedmiarze i specyfikacji.

12. Jeśli podłoga ma być podłogą systemową to czy może to być podłoga zgodna z przesłanym Świadectwem Badań i czy zamiast płyty V 100 E o grubości 10 mm może być zastosowana płyta P5 również o grubości 10 mm ?

Zamawiający dopuszcza zamianę proponowanych w specyfikacji technicznej materiałów pod warunkiem zachowania parametrów technicznych oraz jakościowych nie gorszych niż określone i opisane w specyfikacji technicznej.

13. Czy Inwestor dopuszcza stabilniejszą systemową podłogę sportową na podwójnych legarach krzyżowych, ślepą podłogą z desek, dwiema warstwami płyty oraz wykładziną sportową ?

Inwestor dopuszcza ww. rozwiązanie

14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT/Double 4.O ?

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie pod warunkiem zachowania minimalnego rozstawu legarów opisanych w specyfikacji technicznej.

Pieczęć o treści:
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Zamówień Publicznych
mgr Tomasz Mazurek
oraz nieczytelny podpis