

GKP.272.6.2013.LK

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU
NA MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ W STRONIU ŚLĄSKIM.**

Pytanie 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT / Double 4.0?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowej podłogi Arim Sport Double 4.0.

Pytanie 2

Czy można zastąpić siatki na piłkochwyty i osłonowe widowni o oczku 4,5x4,5 siatkami o oczku 10x10 ponieważ na Sali nie ma sprzętu do tenisa ziemnego a takie siatki stosuje się na kortach.

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie w piłkochwytach trybun oraz w kotarze grodzącej zastosowanie siatki o oczku 10 X 10 cm.
Piłkochwyty za bramkami powinny spełniać wymagania określone w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.**

Pytanie 3

Czy zamawiający uwzględnił w szerokości kotar i piłkochwyków dodatkowe metry na zmarszczenia . Według normy np. na 15mb linki siatkę szyje się o długości 15m+ 15% na zmarszczenia

Zamawiający nie uwzględnił dodatkowych metrów na zmarszczenia.

Pytanie 4

Proszę o zamieszczenie projektu, oraz doprecyzowanie parametrów użytkowych podłogi sportowej. Przekrojów rusztu, parametrów użytkowych wykładziny. Proszę również o sprecyzowanie jakiej wielkości nierówności należy wyrównać rusztem.

Opis i minimalne parametry podłogi sportowej zostały określone w przedmiarze robót oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Podłoga sportowa musi spełniać normę PN-EN 14904:2009.

Zamawiający, w związku z ciągłą eksploatacją hali sportowej nie jest w stanie określić na dzień dzisiejszy wielkości nierówności jaką należy wyrównać rusztem.

Pytanie 5

Proszę o podanie klasy odporności ogniowej (EI) projektowanych drzwi przeciwpożarowych.

Drzwi przeciwpożarowe powinny odpowiadać obowiązującym przepisom i normom dla tego typu obiektów na dzień montażu.

Pieczęć o treści:
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Zamówień Publicznych
mgr Tomasz Mazurek
oraz nieczytelny podpis