

GKP.LS.341-13/2009

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Urzędu Miejskiego zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na Remont ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim odpowiadamy na złożone zapytania:

1. Sposób wykończenia ogrodzenie metalowego-cynkowane, malowane proszkowo, pneumatycznie? Przedmiar nr 12d.2
2. Cokół betonowy-sposób wykończenia cokołu, wysokość nad gruntem? Przedmiar nr 8d.2

Odpowiedź.

Ad 1 Ogrodzenie należy pomalować farbą chlorokauczukową.

Ad 2 Cokół betonowy o wymiarach 0,2x0,3m i 0,2x0,8 m zatarty na gładko pomalowany farbą zabezpieczającą o d wilgoci.

pieczęć podłużna o treści:

B U R M I S T R Z
Stronia Śląskiego
mgr Zbigniew Łopusiewicz

oraz nieczytelny podpis