

**Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie**

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM SKIEROWANYM DO ZAMAWIAJĄCEGO

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: **Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku stacji PKP pod kątem funkcji Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.**

Wyjaśnienia nr 3

Pytanie 1: **W związku z zamiarem złożenia oferty na w/w przetarg w celu przygotowania dobrej wyceny, prosimy o informacje na temat producentów, typów lub innych parametrów następujących urządzeń:**

- pompa ciepła o mocy 60 KW wraz z osprzętem i regulatorem powodziowym
- wykonanie odwiertów z montażem rur i podłączeniem do pompy ciepła – 2 kpl.odwiertów o łącznej długości po 600 m
- agregat chłodniczy
- podgrzewacz wody poj. 200 l
- anemostaty kwadratowe (w dokumentacji projektowej podana jest tylko wydajność)
- tłumiki akustyczne (brak długości)

Odpowiedź:

Podajemy parametry urządzeń :

- pompa ciepła 2 szt – moc minimalna jednej pompy 55 kW , temperatura zasilania 50 C , z wyposażeniem standardowym i regulacją pogodową - dla pompy podstawowej sterowanie jednym obiegiem co i obiegiem cwu dla pompy rezerwowej – drugiej sterowanie dla wentylacji mechanicznej – zasilanie central wentylacyjnych
- odwierty wykonać o długości od 120 do 140 m jeden z rurą 40 lub 32 , medium solanka , przewidziano 10 odwiertów brak dokumentacji geologicznej dla odwiertów – należy cenę opracowania ująć w ofercie
- przyjąć zewnętrzny agregat chłodniczy o mocy 78 kW , jako medium chłodnicze przyjąć wodę lodową , agregat zlokalizować na zewnątrz budynku na fundamencie betonowym
- przewidziano podgrzewacz cwu przepływowy o pojemności minimalnej 200 l wyposażony w dodatkową grzałkę elektryczną , przyjąć podgrzewacz pionowy z obudową i izolacją należy przewidzieć bufor o pojemności 390 l.

- dla aparatów nawiewnych dla Sali Widowiskowej nie podano wymiarów gdyż różnią się one w zależności od danego producenta ,przykładowo należy przyjąć wymiar pojedynczego aparatu 50cm *50 cm / ale jeżeli zastosujemy inne wymiary też będzie to prawidłowe/ przy zachowaniu wskazanej wydajności powietrza dla aparatu nawiewnego
- tłumiki akustyczne przyjąć o długości minimalnej 1,5 m

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

pieczęć podłużna o treści:

B U R M I S T R Z
Stronia Śląskiego
mgr Zbigniew Łopusiewicz

oraz nieczytelny podpis