

ZP.271.20.2014

Stronie Śląskie, 2014-10-27

Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie

**WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I WNIOSKI DO SIWZ SKIEROWANE
DO ZAMAWIAJĄCEGO**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania i wnioski o wyjaśnienia dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540.**

Zamawiający udziela następujące wyjaśnienia:

Wniosek nr 1:

W projekcie jest zapis: „Nową stolarkę należy wykonać z szlachetnego drewna wysokiej jakości co zapewni dłuższą trwałość”. Prosimy o konkretne wskazanie gatunku drewna.

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, że Wykonawca powinien w przewidzieć wykonanie stolarki okiennej z drewna klejonego trójwarstwowo: sosna łączona, sosna selekcyonowana, red marenti, dąb do wyboru Wykonawcy.

Wniosek nr 2:

Prosimy określić sposób malowanie stolarki – kryjący lub uwidaczniający strukturę drewna. W dokumentacji jako kolor wskazano wyłącznie „dąb”.

Wyjaśnienie nr 2:

Zamawiający informuje, że stolarka powinna być pomalowana farbami akrylowymi wodorozcieńczalnymi.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

Pełnomocnik Burmistrza
d/s Zamówień Publicznych

mgr Tomasz Mazurek