

**Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie**

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM SKIEROWANYM DO ZAMAWIAJĄCEGO

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: **Turystyczne zagospodarowanie zbiornika w Starej Morawie – etap III (ogrodzenie i uzbrojenie terenu)**

Wyjaśnienia

Pytanie 1.: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na równoważne słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie ww. zamiennika. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupów stalowych malowanych.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

Pełnomocnik Burmistrza
ds. zamówień publicznych
mgr Tomasz Mazurek
oraz nieczytelny podpis