

**Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie**

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM SKIEROWANYM DO ZAMAWIAJĄCEGO

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: **Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim.**

Wyjaśnienia

Uwaga !

Zamawiający informuje, że w do kalkulacji słupków ogrodzeniowych należy przyjąć profil zamknięty o wymiarach 100x100 x4,0 mm.

Pytanie 1.: Czy słupki między przesłami mają być zakończone kulkami czy inwestor przewiduje możliwość użycia zaślepek plastikowych na profil 120x120?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje zakończenie słupków stalowymi zaślepkami kopertowymi na profil 100x100.

Pytanie 2.: Proszę podać całkowitą długość słupka bo pokazana na projekcie długość 10cm w fundamencie wydaje się być pomyłką?

Odpowiedź: Do kalkulacji należy przyjąć słupki o długości 2,00 m

Pytanie 3.: Jaka jest odległość pomiędzy tralkami ogrodzenia z rysunku wynika że jest to 16cm a standardem jest przy takich konstrukcjach odległość pomiędzy tralkami rzędu 12cm?

Odpowiedź: Do kalkulacji należy przyjąć odległość między tralkami 12 cm.

Pytanie 4.: Czy rozbiórka podmurówki dotyczy także fundamentu w ziemi czy tylko podmurówki znajdującej się ponad poziomem gruntu?

Odpowiedź: Rozbiórka istniejącej podmurówki dotyczy tylko podmurówki znajdującej się ponad poziomem gruntu. Na odcinku około 118 m podmurówka poniżej poziomu gruntu nie będzie rozbierana.

Pytanie 5: Czy montaż słupków ogrodzenia ma polegać na wykuciu głębokich otworów w istniejącym fundamencie a następnie zalanie ich betonem czy istnieje możliwość zamocowania słupków do istniejącego fundamentu za pomocą śrub kotwiących?

Odpowiedź: Dla montażu słupków ogrodzeniowych w części gdzie istniejąca podmurówka nie będzie skuwana poniżej poziomu gruntu należy przewidzieć dodatkowe rozebranie fundamentu w celu ich osadzenia (około 42 słupki).

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

pieczęć podłużna o treści:
B U R M I S T R Z
Stronia Śląskiego
mgr Zbigniew Łopusiewicz
oraz nieczytelny podpis

(podpis zamawiającego)