

ZARZĄDZENIE NR 710/09
BURMISTRZA
STRONIA ŚLĄSKIEGO
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2009 r.

W sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż urządzeń kotłowni olejowej , stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz. U. Nr 142 , poz.1591 ze zmianami) -
Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza:

§ 1

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż używanych urządzeń kotłowni olejowej, zdemontowanych w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Starym Gierałowie wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pieczęć podłużna o treści:
Z up. Burmistrza
mgr inż. Dariusz Chromiec
Zastępca Burmistrza
oraz nieczytelny podpis

Załącznik do zarządzenia nr 710/09 z dnia 27.10.2009r.

Zestawienie elementów i urządzeń kotłowni

1. kocioł żeliwny olejowo-gazowy Rapido F 210/9 NT 160-180KW ze sterownikiem pogodowym i c.w.w.u. Rapidomatik Z 3.3 – 1szt
2. palnik gazowy HermannHGZ 250 AL. 1 dwu stopniowy o mocy 72-200KW – 1szt
3. bojler c.w.u. Reflex S 400 – 1szt
4. wartownik dn 65 – 1szt
5. naczynie wzbiornicze przeponowe Reflex 200 N ciśnienie max 3,0 atm – 1szt
6. zawór bezpieczeństwa kotła SYR 1915-1" początek otwarcia 2,5 bar – 1szt
7. zawór bezpieczeństwa kotłaSYR 1915-1/2" początek otwarcia 5,0 bar – 1szt
8. zawór odcinający śr. 65mm – 1szt
9. manometr – 8szt
10. rozdzielacz DN 65mm 6x2" - 2szt
11. pompa obiegu wewnętrznego Grundfos UPS 32/60 F – 1szt
12. pompa obiegowa c.o. Grundfos UPS 32/60 F 1-fazowa, zawór DR 32 GFLA z siłownikiem VMM-20 – 1szt
13. pompa obiegowa podgrzewacza c.w.u. Grundfos UPS 25/60 1-faz. – 1szt
14. pompa cyrkulacyjna Grundfos UPS 25/60 B – 1szt
15. filtrodmulnik FOM 65 – 1szt
16. zbiorniki oleju Schulz 1000L – 9szt
17. zawór oddechowy z przerywaczem płomienia dn 50 – 1szt
18. złączka do napełniania zbiorników – 1szt
19. zawór zwrotny śr 10mm – 1szt

Pieczęć podłużna o treści:
Z up. Burmistrza
mgr inż. Dariusz Chromiec
Zastępca Burmistrza
oraz nieczytelny podpis